

Отдел надзорной деятельности г.о. Кинель и м.р. Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области
(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

г.о. Кинель

(место составления акта)

« 11 » апреля 2016 г.

(дата составления акта)

11:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 53

По адресу: 446406, Самарская обл, Кинельский р-н, с. Бобровка, ул. Кооперативная, 61
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от 17.03.2016 года № 53 начальника ОНД г.о. Кинель и м.р. Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (главного государственного инспектора г.о. Кинель и м.р. Кинельский и Волжский Самарской области по пожарному надзору) Воробьева Владимира Павловича
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа села Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области (далее – ГБОУ СОШ с. Бобровка)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: «29» марта 2016 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин «11» апреля 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин

Общая продолжительность проверки: 2 (два) рабочих дня
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности г.о. Кинель и м.р. Кинельский и Волжский УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области.
(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 18.03.2016 года Директор ГБОУ СОШ с. Бобровка Гойколова Марина Валерьевна

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -----
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Миргородский Вячеслав Викторович – инспектор отделения надзорной деятельности (по г.о. Кинель и м.р. Кинельский) отдела надзорной деятельности г.о. Кинель и м.р. Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Самарской области
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их))

При проведении проверки присутствовали: Директор ГБОУ СОШ с. Бобровка Гойколова Марина Валерьевна
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов; характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности.	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по	Лицо, допустившее нарушение.

1	2	пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	3	4
1.	В музыкальном зале отсутствует второй эвакуационный выход	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1, ч.2, п.1, п.2; ст. 6 ч.1, п.2; СНиП 21-01-97* п. 6.12*		Устанавливается
2.	Ширина эвакуационного выхода из спального помещения младшей группы в общий коридор менее 1.2 метра (фактически 0.66 метра)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1, ч.2, п.1, п.2; ст. 6 ч.1, п.2; СП 1.13130.2009 п. 5.2.14; СНиП 21-01-97* п. 6.16		Устанавливается
3.	Ширина первого эвакуационного выхода из коридора непосредственно наружу менее 1.2 метра (фактически 0.78 метра)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1, ч.2, п.1, п.2; ст. 6 ч.1, п.2; СП 1.13130.2009 п. 5.2.14; СНиП 21-01-97* п. 6.16		Устанавливается
4.	Ширина второго эвакуационного выхода из коридора непосредственно наружу менее 1.2 метра (фактически 0.78 метра)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1, ч.2, п.1, п.2; ст. 6 ч.1, п.2; СП 1.13130.2009 п. 5.2.14; СНиП 21-01-97* п. 6.16		Устанавливается

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены

- нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Прилагаемые документы: -----

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор отделения надзорной деятельности (по г.о. Кинель и м.р. Кинельский)
отдела надзорной деятельности г.о. Кинель и м.р. Волжский и Кинельский
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области
майор внутренней службы
Миргородский Вячеслав Викторович
«11» апреля 2016 г.

М.Л.П. (подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Директор ГБОУ СОШ с.
Бобровка Гойколова Марина Валерьевна
«11» апреля 2016 г.

(подпись)

