

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России по Самарской области)

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: gu_mchs@global63.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Кинель и м.р. Волжский и
Кинельский управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области**
(446433, Самарская область, г.о. Самара, ул. Крупской, д. 16; тел. 8(846) 332-59-07

Предписание № 38/1/1

*об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара*

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя
общеобразовательная школа села Бобровка муниципального района Кинельский Самарской
области (далее – ГБОУ СОШ с. Бобровка)**

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г.о. Кинель и м.р.
(наименование органа ГПН)

Волжский и Кинельский Самарской области по пожарному надзору (заместителя начальника
отдела надзорной деятельности г.о. Кинель и м.р. Волжский и Кинельский управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской
области капитана внутренней службы Шишкина В.А.) № 38 от «28» февраля 2018 года, ст. 6.1
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «26»
марта 2018 года по «29» марта 2018 года проведена плановая проверка инспектором отделения
(должность, место, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственный инспектор) по пожарному надзору, прошедшего (их) проверку)
надзорной деятельности и профилактической работы (г.о. Кинель и м.р. Кинельский) отдела
надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Кинель и м.р. Волжский и Кинельский
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Самарской области майором внутренней службы Миргородским Вячеславом
Викторовичем на территории, в зданиях и помещениях ГБОУ СОШ с. Бобровка по адресу:
446406, Самарская область, Кинельский район, село Бобровка, ул. Кооперативная, д. 61.
(наименование объекта защиты и адрес)

совместно с директором ГБОУ СОШ с. Бобровка Гойковой Мариной Валерьевной
(указывается должность, фамилия, имя, отчество (полностью) – при наличии), вид, осуществляемая проверка)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполне- ние)
1	2	3	4	5
1	Руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов от горючих отходов с составленным соответствующего	п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы	01.08.2018 г	

	акта	проводится не реже 1 раза в год.		
2.	На объекте не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	01.08.2018 г	
3.	Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (АПС и СОУЭ) в здании	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противопожарной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки на установки и системы противопожарной защиты объекта.	01.08.2018 г	
4.	Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы в «старом крыле» здания	п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.	01.08.2018 г	
5.	Не указано направление движения к пожарным водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, обозначенные указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	ст. 4 ст. 5 ст. 62 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; п. 9.9 СП 8.13133.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».	01.08.2018 г	
6.	Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу сигналов о возникновении пожара с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	п. 7 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ (далее - 123-ФЗ); Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	01.08.2018 г	
7.	Отсутствует акт первичного обследования системы противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления людьми при пожаре).	ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, п.1 ч.1 ст.6, ст. 83, ст.84 123-ФЗ п. 61 НПР в РФ; При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных условий условий; п. 5.3.1 ГОСТ Р 54101-2010: Проведение первичного обследования системы после приемки системы и эксплуатации обеспечивает Организация, для чего она создает комиссию по первичному обследованию системы с привлечением должностного лица (Содержания, представителей) Исполнителя и, при необходимости, третьих(их) независимого лица (лиц). п. 5.3.5 ГОСТ Р 54101-2010: По результатам первичного обследования системы комиссия составляет акт первичного обследования системы, утвержденный уполномоченным представителем	01.08.2018 г	

		Организация	
8.	В здании в проходах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел. не предусмотрено (отсутствует) аварийное (эвакуационное) освещение.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; п. 7.74 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».	01.08.2018 г
9.	Автоматическая пожарная сигнализация выполнена не в соответствии с нормативными требованиями по пожарной безопасности, а именно: в защищаемых помещениях установлено по два пожарных извещателя.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 54 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.1*, п. 13.3 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 14.1, п. 14.3 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.08.2018 г
10.	Ширина эвакуационных выходов менее 1,2 м из младшей и старшей группы (по факту 0,76-0,78 м)	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; п. 6.9*, 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.14 Ширина эвакуационных выходов из помещений должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 человек	01.08.2018 г
11.	Помещения игровой в старшей группе и музыкального зала не имеют второго эвакуационного выхода.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; п. 6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел»	01.08.2018 г
12.	Автоматическая пожарная сигнализация выполнена не в соответствии с нормативными требованиями по пожарной безопасности, а именно: в помещении младшей группы пожарный извещатель расположен ближе 500 мм до электросветильников	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 54 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.2* НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.08.2018 г

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложены в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несоблюдении с указанными нарушениями требований пожарной безопасности в(или) сроки их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по г.о. Кинель и м.р. Кинельский) отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Кинель и м.р. Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области
майор внутренней службы
Миргородский Вячеслав Викторович

«29» марта 2018 г.

44.11



Предписание для исполнения получила:

Директор ГБОУ СОШ с. Бобровка Гойколова Марина Валерьевна

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

«29» марта 2018 г.