

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Кинель и
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
муниципальных районов Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

г. Кинель
(место составления акта)

«29» марта 2018 г.
(дата составления акта)
«12» час. «00» мин.
(время составления акта)

**Акт проверки органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 37**

По адресу: 446406, Самарская область, Кинельский район, село Бобровка, ул. Кирова, д. 28 б.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 18 февраля 2018 г. № 37

(вид документа проведения проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица,

общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)
села Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области (далее – ГБОУ СОШ с,
Бобровка)

Дата и время проведения проверки:

« » 2018 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: планируемая 20 рабочих дней, в период с 12 марта 2018 г.
по 06 апреля 2018 г.; фактическая 4 рабочих дня, с 26 марта 2018 г. по 29 марта, в том числе
непосредственно на объекте (в организации (учреждении)) 5 часов. 00 мин., с 09 час. 00 мин. 26
марта 2018 г. по 14 час. 00 мин. 26 марта 2018 г.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городского окру-
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
га Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской
области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки) Гойколова М.В. 28.02.2018 года в 11. 00
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а) проводившее проверку: Миргородский Вячеслав Викторович – инспектор отделения
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должност-
надзорной деятельности и профилактической работы (по городскому округу Кинель и муници-
лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,
пальному району Кинельский) отдела надзорной деятельности и профилактической работы го-
отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства
родского округа Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский управления надзорной
об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

При проведении проверки присутствовали: Гойколова Марина Валерьевна - директор

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

ГБОУ СОШ с. Бобровка

иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя

индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморе-

гулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки: **выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности.	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Лицо, допустившее нарушение.
1	2	3	4
1.	Руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта	п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	Директор ГБОУ СОШ с. Бобровка
2.	В объеме лестничной клетки (2-й этаж) используется электроустановочное изделие с повреждениями	п. 42 «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	Директор ГБОУ СОШ с. Бобровка
3.	Не предоставлен сертификат на отделку пола общих коридоров здания школы (линолеум)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 6, табл. 28	Директор ГБОУ СОШ с. Бобровка
4.	На объекте не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	Директор ГБОУ СОШ с. Бобровка
5.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (АПС и СОУЭ) в здании	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	Директор ГБОУ СОШ с. Бобровка
6.	Запоры на дверях запасных эвакуационных выходов не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	Директор ГБОУ СОШ с. Бобровка
7.	Руководитель организации не обеспечивает наличие в помещении диспетчерского пункта (помещение сторожей) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.	п. 64 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	Директор ГБОУ СОШ с. Бобровка
8.	Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу сигналов о возникновении пожара с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	п. 7 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ (далее - 123-ФЗ); Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов	устанавливается


		функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	
9.	Отсутствует акт первичного обследования системы противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления людей при пожаре).	<p>ч.2 ст.1, ч.4 ст.4. п.1 ч.1 ст.6, ст. 83, ст.84 123-ФЗ п. 61 ППР в РФ:</p> <p>При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.</p> <p>п. 5.3.1 ГОСТ Р 54101-2010:</p> <p>Проведение первичного обследования системы после приемки системы в эксплуатацию обеспечивает Организация, для чего она создает комиссию по первичному обследованию системы с привлечением должностного лица Организации, представителя(ей) Исполнителя и, при необходимости, третьего(их) независимого лица (лиц).</p> <p>п. 5.3.5 ГОСТ Р 54101-2010:</p> <p>По результатам первичного обследования системы комиссия составляет акт первичного обследования системы, утверждаемый уполномоченным представителем Организации.</p>	устанавливается
10.	Не испытывается наружная пожарная лестница	п. 35 ППР РФ. Руководитель организации организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего акта испытаний	Директор ГБОУ СОШ с. Бобровка
11.	В здании в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел. не предусмотрено (отсутствует) аварийное (эвакуационное) освещение.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; п. 7.74 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».	Директор ГБОУ СОШ с. Бобровка
12.	Автоматическая пожарная сигнализация выполнена не в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, не оборудовано аварийным освещением.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.55, п. 12.56 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.14.12 СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.	Директор ГБОУ СОШ с. Бобровка
13.	Автоматическая пожарная сигнализация выполнена не в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: у эвакуационного выхода из спортивного зала не установлен ручной пожарный извещатель	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83 ч. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.41 приложение 13 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», приложение «Н» СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.	Директор ГБОУ СОШ с. Бобровка

14.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполнена не в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: над эвакуационным выходом из спортивного зала, ведущим непосредственно наружу, отсутствует световой оповещатель «Выход»	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3 СП 3.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	Директор ГБОУ СОШ с. Бобровка
15.	Автоматическая пожарная сигнализация выполнена не в соответствии с нормативными требованиями по пожарной безопасности, а именно: в защищаемых помещениях установлено по два пожарных извещателя.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 54 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.1*, п. 13.3 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п. 14.1, п. 14.3 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	Директор ГБОУ СОШ с. Бобровка
16.	Высота эвакуационных выходов менее 1,9 м, (выход из спортивного зала - 1,75 м, выход из «левого крыла» - 1,80 м.)	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; п. 6.9*, 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	Директор ГБОУ СОШ с. Бобровка
17.	Ширина эвакуационного выхода менее 0,8 м, (выход из спортивного зала – 0,78 м)	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; п. 6.9*, 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	Директор ГБОУ СОШ с. Бобровка

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 37/1/1 от 29.03.2018

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Гойколова Марина Валерьевна - директор ГБОУ СОШ с. Бобровка

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» марта 2018 г.

(подпись)