

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России по Самарской области)**

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: gu_mchs@global63.ru

**Отдел надзорной деятельности г.о. Кинель и м.р. Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области**
(446433, Самарская область, г.о. Самара, ул. Крупской, д. 16; тел. 8(846) 332-59-07)

Предписание № 53/1/1

*об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара*

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя
общеобразовательная школа села Бобровка муниципального района Кинельский Самарской
области**

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.о Кинель и м.р Волжский и
(наименование органа ГПН)
Кинельский Самарской области по пожарному надзору (начальника отдела надзорной
деятельности г.о Кинель и м.р Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области
подполковника внутренней службы Воробьева В.П.) № 53 от «17» марта 2016 года, ст. 6.1
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч.
30 мин. «29» марта 2016 года по 11 ч. 00 мин. «29» марта 2016 года и в период с 10 ч. 00 мин
«11» апреля 2016 года по 11 ч. 00 мин. «11» апреля 2016 года проведена внеплановая
проверка инспектором отделения надзорной деятельности (по г.о. Кинель и м.р. Кинельский) отде-
ла надзорной деятельности г.о. Кинель и м.р. Волжский и Кинельский управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской
области майором внутренней службы Миргородским Вячеславом Викторовичем на территории, в
зданиях и помещениях ГБОУ СО СОШ с. Бобровка по адресу: 4464406, Самарская область,
наименование объекта надзора и его адрес.)
Кинельский район, село Бобровка, ул. Кооперативная, д. 61

совместно с директором ГБОУ СО СОШ с. Бобровка Гойколовой Мариной Валерьевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполненные)
1	2	3	4	5
1	В музыкальном зале отсутствует второй эвакуационный выход	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1, ч.2,п.1,п.2; ст. 6 ч.1, п.2; СНиП 21-01-97* п. 6.12* Не менее двух эвакуационных выходов должны	04.04.2017г	

		иметь: помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек		
2	Ширина эвакуационного выхода из спального помещения младшей группы в общий коридор менее 1.2 метра (фактически 0.66 метра)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1, ч.2,п.1,п.2; ст. 6 ч.1, п.2; СП 1.13130.2009 п. 5.2.14; СНиП 21-01-97* п. 6.16 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее: 1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел.	04.04.2017г	
3	Ширина первого эвакуационного выхода из коридора непосредственно наружу менее 1.2 метра (фактически 0.78 метра)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1, ч.2,п.1,п.2; ст. 6 ч.1, п.2; СП 1.13130.2009 п. 5.2.14; СНиП 21-01-97* п. 6.16 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее: 1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел.	04.04.2017г	
4	Ширина второго эвакуационного выхода из коридора непосредственно наружу менее 1.2 метра (фактически 0.78 метра)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1, ч.2,п.1,п.2; ст. 6 ч.1, п.2; СП 1.13130.2009 п. 5.2.14; СНиП 21-01-97* п. 6.16 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее: 1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел.	04.04.2017г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения надзорной деятельности (по г.о. Кинель и м.р.
Кинельский) отдела надзорной деятельности г.о. Кинель и м.р.
Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности
и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области
майор внутренней службы
Миргородский Вячеслав Викторович

«11» апреля 2016 г.

М.П. 

Предписание для исполнения получила:

Директор ГБОУ СО СОШ с. Бобровка Гойколова Марина
Валерьевна
(должность, фамилия, инициалы)

«11» апреля 2016 г.

